

IK Elektrisk anlegg

VEDLIKEHOLDSPLAN

2017

Eier: Etnedal kyrkjelege fellesråd

Kontrollobjekt: Etnedal kyrkjelege fellesråd

Kontrollområde: Bruflat Kyrkje

IK/E ansvarlig:

Skjema Avvik ID	Oppdaget	Lokalitet	Pri	Avvik	Utbedret (dato/sign)	Kommentarer	Henvisning til forskrift/norm
2017-1 03-06 (2)	06.03.2017 Hoved	Næringskontroll NEK 405-3	2	Ujordet stikk montert under benk ved jordet varmeovn			FEL § 9 NEK 400: 421 FEL § 22 NEK 400: 512.2 FEL § 36
2017-1 03-12 (3)	06.03.2017 Hoved	Næringskontroll NEK 405-3	2	Bruk av skjøteledning til bla. Varmeovn ved orgelet. Fast opplegg bør nyttes.			FEL § 38 NEK 400: 524.1 FEU § 10 NEK 400: 521.9
2017-1 99-03 (1)	06.03.2017 Hoved	Næringskontroll NEK 405-3	2	Sikringsskap / termo: Varmgang i kabelsko på OMRON G3PA-260B-VD (se termorapport)			